

«Утверждаю»

Технический директор

ТОО «Атырауский НПЗ»



Гацко В. Г.

2019 г.

ПРОТОКОЛ ПОЛИГОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

В период с 04 июля 2019 г. по 16 июля 2019 г. проводилась непрерывная опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления производства ТОО «KMG Automation» на технологических объектах ТОО «Атырауский НПЗ».

Датчик давления IGP05SK-T22F000 был установлен на установке ЭЛОУ АТ-2

Датчик давления IDP05SK-T22D000 был установлен на установке ЭЛОУ АВТ-3

На момент проведения тестовых испытаний указанных выше датчиков давления неисправностей и отклонений не выявлено. Сигналы измерений от датчиков давления поступали без перерывов. Приборы исправны, работоспособны и соответствуют заявленным характеристикам.

Заключение:

За период тестовой эксплуатации был создан архив данных по значениям давления на установках ЭЛОУ АТ-2 и ЭЛОУ АВТ-3. Испытание признано успешным, заявленные заводом изготовителем технические параметры, касательно измерений перепада давления, и прочие эксплуатационные характеристики соответствуют действительности. Датчики давления, выпускаемые ТОО «KMG Automation» могут быть рекомендовано к эксплуатации на объектах ТОО «АНПЗ».

Представитель во время тестовой эксплуатации
от ТОО «АНПЗ»

Заместитель начальника отдела
главного метролога

A blue ink signature of Kamalyan L.

Камальян Л.

Представитель во время тестовой эксплуатации
от ТОО «IQ Engineering»

Заместитель директора
ТОО «IQ Engineering»

A blue ink signature of Sadykov P.

Садыков Р.